



ИСХОД № #1
ОТ "03" 04 2023г.

Председателю Комитета по
управлению муниципальным
имуществом г. Кемерово
Хаблюку Н.Ю.


Технические условия

о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101031:1324, разрешенное
использование «индивидуальное жилищное строительство»

расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Тутаевская, 12

1. **Водоснабжение** возможно предусмотреть от водопровода Д63 по ул. Тутаевская.
2. Гарантированный свободный напор в точке подключения - 15 метров.
3. **Водоотведение** жидких отходов производить в выгребную яму. При устройстве выгребной ямы необходимо соблюдать требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88.
4. Стоки должны соответствовать нормативам водоотведения (сброса) по составу сточных вод, согласно Решению №333 от 26.06.2020г. Кемеровского городского совета народных депутатов.
5. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №241 от 05.09.2019г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
6. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры ТУ могут быть изменены.
7. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»  Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора
ОАО «СКЭК»  Д.Д. Волков

Исп. Пырסיкова О.А. 36-37-02

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Города Кемерово

Входящий №16-01/ 3786
от «06» 04 2023 г.