



ИСХОД № 150
ОТ "28" 03 2024г.

Председателю комитета по
управлению муниципальным
имуществом г. Кемерово
Н.Ю. Хаблюку

Технические условия
о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
земельного участка для индивидуального жилищного строительства с
кадастровым номером 42:24:0101031:735
по адресу: г. Кемерово, ул. 1-я Ряжская, 156

1. **Водоснабжение** предусмотреть от водопровода Д110пэ по ул. 1-я Ряжская.
2. Гарантированный свободный напор в городском водопроводе - 10метров.
3. **Водоотведение** жидких отходов производить в выгребную яму. При устройстве выгребной ямы необходимо соблюдать требования СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
4. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК Кузбасса №44 от 14.03.2024г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
5. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.
6. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»

Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»

Д.Д. Волков