



ИСХОД № 716
ОТ "13" 11 2023г.

Председателю Комитета по
управлению муниципальным
имуществом г. Кемерово
Хаблюку Н.Ю.

Технические условия

о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
земельного участка с кадастровым номером 42:24:0401003:1765 для
размещения склада

расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ишимская, 12а

1. **Водоснабжение** возможно предусмотреть от водопровода Д200 на пересечении ул. Мариинская и ул. Сахалинская.
2. Гарантированный свободный напор в точке подключения - 15метров.
3. **Водоотведение** жидких отходов производить в выгребную яму. При устройстве выгребной ямы необходимо соблюдать требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88.
4. Стоки должны соответствовать нормативам водоотведения (сброса) по составу сточных вод, согласно Решению №333 от 26.06.2020г. Кемеровского городского совета народных депутатов.
5. **Максимальная нагрузка** по:
 - воде – 3,0 м³/сут.;
 - канализации – 3,0 м³/сут.
6. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №241 от 05.09.2019г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
7. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры ТУ могут быть изменены.
8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»


Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора
ОАО «СКЭК»

Исп. Пырсыкова О.А. 36-37-02


Д.Д. Волков



