



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
СЕВЕРО-КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

РОССИЯ, 650000, КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ 6, ТЕЛ.: (384-2) 36-26-83, ФАКС (384-2) 36-26-83

ИСХОД № 717  
ОТ "13" 11 2023 г.

Председателю Комитета по  
управлению муниципальным  
имуществом г. Кемерово  
Хаблюку Н.Ю.

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом  
города Кемерово

Входящий №16-01/ 12874  
от 20 11 2023 г.

На №№16-01/7330 от 01.11.2023г., 16-01/7375 от 02.11.2023г.,  
16-01/7327 от 01.11.2023г., 16-01/7378 от 02.11.2023г.

**Технические условия**

о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  
земельных участков для индивидуального жилищного строительства

- Для объекта с кадастровым номером земельного участка **42:24:0401008:3363, 42:24:0401008:3364** (ул. Коммунальная, 12) возможные точки подключения:
  - Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д100 по ул. Коммунальная;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.
- Для объекта с кадастровым номером земельного участка **42:24:0401020:241** (ул. Казахская, 16) возможные точки подключения:
  - Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д50 по ул. Казахская;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.
- Для объекта с кадастровым номером земельного участка **42:24:0401053:147** (ул. Донецкая, 5) возможные точки подключения:
  - Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д110 по ул. Донецкая;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.
- Для объекта с кадастровым номером земельного участка **42:24:0301005:1113** (ул. Толстого, 29) возможные точки подключения:
  - Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д50 по ул. Толстого;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.
- Для объекта с кадастровым номером земельного участка **42:24:0301005:663** (ул. Верхотомская, 21) возможные точки подключения:
  - Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д200 по ул. Верхотомская;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.
- Для объекта с кадастровым номером земельного участка **42:24:0301015:1237** (ул. Правотомская, 52) возможные точки подключения:
  - Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д50 по ул. Правотомская;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.
- Для объекта с кадастровым номером земельного участка **42:24:0301016:475** (ул. Артема, 55) возможные точки подключения:
  - Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д50 по ул. Артема;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.
- Для объекта с кадастровым номером земельного участка **42:24:0401009:235** (ул. Покатная, 3) возможные точки подключения:
  - Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д50 по ул. Покатная;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.

9. Для объекта с кадастровым номером земельного участка 42:24:0401061:540 (ул. Черноморская, 8) возможные точки подключения:
- Водоснабжение предусмотреть от водопровода Д50 по ул. Черноморская;
  - Водоотведение предусмотреть в выгребную яму.
10. Гарантированный свободный напор в точках подключения - 15метров.
11. Нагрузка по:
- воде – 0,36 м<sup>3</sup>/сут.;
  - канализации – 0,36 м<sup>3</sup>/сут.
12. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №241 от 05.09.2019г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
13. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры ТУ могут быть изменены.
14. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»



Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора  
ОАО «СКЭК»



Д.Д. Волков

Исп. Пырскова О.А. 36-37-02

